

## Stazione Sperimentale del Vetro

Venezia - Murano legge 16 ottobre 1954, n. 1032

CERTIFICATO / CERTIFICATE N.

63261

pag. 1 di 1

Venezia

20/06/2002

rif.

MARCHIO UNI VETRI STRATIFICATI

richiedente proposer

PILKINGTON SIV S.P.A.

VENEZIA - MARGHERA VE

campione sample

Vetro piano stratificato/Laminated glass

prova eseguita il

20/05/2002

test date

contrassegnato reference

Pilkington Optilam TM 20,6

ricevuto il received

6/05/2002 a mezzo corriere

## Attestazione di Prova di Tipo **Type Test Attestation**

Metodo di prova di durabilità secondo EN ISO 12543-4:1998 punto 4 Test method for durability according to EN ISO 12543-4:1998 point 4

Campione: vetro stratificato

Struttura (mm):

8/4,56/8

Pilkington Optilam<sup>TM</sup> 20,6

Sample: laminated glass

Structure (mm):

Tipo di provino:Provino ricavato dal taglio di una grande lastra

Bordo grezzo non lavorato Nessuna protezione al bordo Dimensioni 300mm x 300mm

Type of specimen: Specimen cuts from larger pane

No edge worked No edge protection Dimensions 300mm x 300mm

Metodo di supporto: Solo un lato supportato dal portacampione Method of supporting: One edge supported by test frame

Risultato della prova Result of the test

Nessuna bolla; Nessuna delaminazione; Nessuna opacità

No bubbles; No delamination; No cloudiness

La validità del presente certificato è di 5 anni. This certificate is valid for 5 years.



IL DIRETTØRE GENERALE

Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto in qualsiasi forma senza preliminare autorizzazione. Eventuali reclami devono pervenire entro tre mesi dalla data di emissione. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.